

田原本町立まほろば小学校新築工事（建築工事編）の説明会 質疑応答要旨

○田原本町立まほろば小学校新築工事（建築工事編）の説明会

日時：令和8年7月4日 午前10時～

場所：田原本小学校3階 パソコン室

内容：・田原本町立まほろば小学校新築工事（建築工事編）の説明
・今後のスケジュールについて

発言者：参加者（参）、事務局（事）、施工者（施）

■質疑応答内容

・電波障害は机上での調査か？（参）

⇒その通り。机上での調査後、現場の調査を実施。（事）

⇒ケーブルを引いているがテレビはアンテナを使っている等、外見だけでは判断できないと思うがどうするのか。（参）

⇒現在、業務を発注しているところなので、詳細は調査会社と詰めていく。（事）

・電波障害のエリア外は調査しないのか？（参）

⇒もし建物が立ち上がって障害が出た際は、連絡いただければ対応する。（事）

⇒家屋調査範囲のラインギリギリで外れている場合は調査しないのか？隣の家のフェンスは範囲に入っているが、その横にある自宅フェンスが範囲に入っていない。

（参）

⇒一度現地確認させてもらう。（施）

・家屋調査範囲に自分の家が対象となっていない。隣までは入っているが、何かあった場合はどうするのか？（参）

⇒因果関係を調べて、関係が認められれば対応可能。当該住宅について、建築の際は対象エリア外だが、解体の際は対象エリアとなる。（事）

⇒防火水槽の工事は、夏休み明けからか？西門から来ている児童は遠回りするのか？（参）

⇒防火水槽の工事は、夏休み明けからすぐ実施。西門を使用する児童は、敷地内に入って反対側から少し校舎を回る形となる。（事）

⇒防火水槽の具体的な工事方法は？隣に畑があるため教えて欲しい。（参）

⇒具体的な工事内容は、窓口に来てもらえれば説明させていただく。（事）

・先ほど話が出た家屋調査において、解体の際の調査は、建築の際に前倒して実施すれば良いのでは？（参）

⇒それは可能かと考えるので、その方向で調整させていただく。（事）

・新校舎の空調設備の室外機は屋上に設置するのか？（参）

⇒屋上に設置する。（事）

・ミキサー車は、どこの工場からくるのか？（参）

⇒組合を通して発注し、近隣の生コンプラントから搬入。基準を守れる複数のプラントから搬入予定。（施）

・杭工事での振動・騒音の計器は置くのか？（参）

⇒音を測る機械を見える位置に設置しようと考えている。また杭工事について、昔のように叩く工法ではないので、振動や音も軽減されている。（施）

・防火水槽の工事で深く掘るみたいだが、近隣の土地に影響はないのか？（参）

⇒土留めをして工事するので、影響はないと考えている。（施）

⇒大きさはどのくらいか？（参）

⇒地下2 m程度で、70 m³ほどの大きさの防火水槽。そこに49 m³程度の水を貯める計画となっている。（施）

・防球ネットは残すのか？（参）

⇒防球ネットは撤去し、万能塀を設置し、階高があがっていくにつれて足場及び防音シート。道路側はメッシュシート、校舎側は防音シート。（施）

⇒数年前の幼稚園の耐震工事が空調工事の際に凄い金属音がしていた。その際はシートがメッシュだった。道路側はメッシュでもいいというのはどうかと思う？考慮してほしい。（参）

⇒状況に応じて対応させていただく。（施）

・ガードマンは2人か？（参）

⇒正門には必ず1人常駐。資材搬入の際は必要に応じた人数を配置。（事）

⇒工事以外での渋滞には対応できないのか？（参）

⇒ガードマンにそこまでの権限はない。（事）

⇒近隣の幼稚園の送迎に伴い、雨の日に渋滞していることが多く、困っている。送る際と帰る際の方向を違う方向にする等の対応は難しいか？（参）

⇒幼稚園にも確認させていただく。（事）

・学校回りのフェンス及び水路はやり替えるのか？（参）

⇒その通り。（事）

・ガードマンが少ないと思うが。工事車両は24号線からか？（参）

⇒大型車は24号線側からしか進入できない。ガードマンについて、安全が担保でき

ない場合は増員する予定。（事）

・通学路について、殿町・幸町の児童は幼稚園の所から小西文具の所に変更したほうが安全ではないか？（参）

⇒PTAと共有し、検討させていただく。（事）

・議事録について、ホームページに掲載するのか？

⇒後日掲載する。（事）