

令和3年1月18日

## 質疑回答書

件名 堰監視システム設置委託業務

### 質疑内容

該当箇所：仕様書5（3）②

各機器収納を目的とし、屋外設置する場合は、内部機器を保護するとともに内部機器への直接接触に対する保護を行うこと。

質問事項：屋外設置する場合、IP55を満足することと記載がございます。

本仕様において、屋内に設置する場合につきましては、IP44の保護等級で対応可能と考えておりますが、相違ございませんか。

### 回答内容

屋外設置する場合は、IP55を満足しなければなりません。屋内に設置する場合は、この限りではありません。IP44の保護等級で対応可能です。